

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение)  
объекта капитального строительства к централизованным системам  
холодного водоснабжения, определяющие максимальную нагрузку  
подключения**

№ ТУ-74-ВС-2016 от «14» ноября 2016 года

**Основание:**

1. Служебная записка от 07.11.2016 года № НТЭК-48/6315 Директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»;
2. Письмо от 31.10.2016 года № 130-4870 Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

**Причина обращения:**

Обеспечение холодной водой (питьевого качества) объекта капитального строительства «Здание гаража-стоянки».

**Объект:** «Здание гаража-стоянки», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, район города Норильска, район ЗЖБИ.

**Кадастровый номер земельного участка: 24:55:0404005:631**

**Заказчик:**

Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска.

**Срок действия условий на подключение:** три года.


Обязательства АО «НТЭК» в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий, правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении к системе водоснабжения.

**Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:** не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, (если более длительные сроки не указаны в заявлении Заявителя).

**Возможная точка подключения к централизованной системе водоснабжения АО «НТЭК»:** водовод Ду 300 мм «Водовод на площадку ЗСМиК».

**Максимальная нагрузка в точке подключения:** 8,0 м<sup>3</sup>/час.

**Главный инженер АО «НТЭК»**

  
\_\_\_\_\_  
«14» 11 2016 года



**Заказчик:**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

**Информация о плате за подключение объекта  
к централизованным системам холодного водоснабжения АО «НТЭК»**

Цена за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании действующих тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Красноярского края.

В соответствии с Приказом № 157-в Региональной энергетической комиссии от 06.10.2015 г., тариф за подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения составляет:

**- 45,569 тыс. руб./м<sup>3</sup> в сутки (сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей)** (при величине подключаемой нагрузки не более 5 м<sup>3</sup>/сутки, с использованием сетей, площадь поперечного сечения трубопровода которых не превышающей 300 см<sup>2</sup>).

Указанный тариф действует по 31 декабря 2016 года.

**Директор предприятия  
«Энергосбыт»**

Акционерное общество  
«Норильско-Таймырская  
энергетическая компания»

А.В. Буланов

М.П.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.